

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.I.A. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica
U.O. Sicurezza di Impianti e Macchine U.O.ex E.N.P.I.

Nota informativa per rilascio parere su impianto elettrico ed apparecchiature per uso estetico

Al fine di agevolare l'utenza nel rilascio del parere sull'impianto elettrico ed sulle apparecchiature per uso estetico, il Servizio di Impiantistica ed Antinfortunistica, indica la documentazione che la ditta utente dovrà esibire all'atto della richiesta, che potrà avvenire sia presso il Servizio medesimo che presso il Distretto di Igiene Pubblica di competenza.

- Progetto impianto elettrico redatto secondo la guida CEI 02, da un professionista iscritto nei relativi albi professionali, secondo le rispettive competenze.
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico rilasciata da ditta abilitata in accordo al DECRETO 22 gennaio 2008, n.37, art.7 e relativi allegati obbligatori, ivi compreso il verbale di prima verifica omologativa.
 - Qualora l'impianto sia in esercizio da più di 30 giorni, occorre esibire la documentazione probatoria relativa alla trasmissione della dichiarazione di conformità all'ASP ed all'INAIL in accordo a quanto previsto dall'articolo 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
 - Qualora l'impianto sia in esercizio da più di due anni occorre esibire verbale di verifica dell'impianto elettrico in accordo a quanto previsto dall'articolo 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462.
- Elenco apparecchiature per uso estetico completo di marca/costruttore, modello e numero di fabbrica in accordo all'allegato 1 del DECRETO 12 maggio 2011, n.110 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e relativa ubicazione planimetrica.
- Certificati di conformità CE in originale di tutte le apparecchiature riportate al superiore punto e manuali di uso e manutenzione delle stesse, nonché piano di manutenzione degli impianti.

La suddetta documentazione viene richiesta in quanto i locali adibiti ad uso estetico sono equiparati dalla pertinente normativa elettrica (CEI 64-8 capitolo 710) ai locali ad uso medico e come tali l'impianto elettrico deve essere progettato da un professionista iscritto nel relativo albo professionale (Decreto 22/01/2008 n.37).

Si ricorda che in sede di verifica l'utente è tenuto ad esibire tutti gli eventuali verbali redatti negli ultimi 3 anni da organi ispettivi.